

低層住宅用安全パトロールチェック表

工事名称	様邸	工事場所	
工事内容	工事	施工会社	

1 表示類

【凡例】 ○：良好 ×：指導 /：対象外

① 労災保険他表示看板 <input type="checkbox"/>	② 作業主任者の氏名等表示 <input type="checkbox"/>	③ 注意喚起看板の表示 <input type="checkbox"/>	④ 立入禁止の措置 <input type="checkbox"/>												
<p>労災保険関係成立票</p> <table border="1"> <tr><td>保険開始日</td><td>平成〇〇年〇月〇日</td></tr> <tr><td>保険期間</td><td>〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇-〇〇〇</td></tr> <tr><td>事業期間</td><td>平成〇〇年〇月〇日から 平成〇〇年〇月〇日まで</td></tr> <tr><td>保険加入者の住所氏名</td><td>〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 株式会社 〇〇〇〇</td></tr> <tr><td>注文者の氏名</td><td>●●部 様</td></tr> <tr><td>事業主代理人の氏名</td><td>低住 ●子</td></tr> </table>	保険開始日	平成〇〇年〇月〇日	保険期間	〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇-〇〇〇	事業期間	平成〇〇年〇月〇日から 平成〇〇年〇月〇日まで	保険加入者の住所氏名	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 株式会社 〇〇〇〇	注文者の氏名	●●部 様	事業主代理人の氏名	低住 ●子	<p>足場の組立て等作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2. 器具、工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 保護帽・安全帯の機能を点検し、不良品を取り除き、保護帽・安全帯の使用状況を監視すること。 4. 作業の方法、順序及び作業員の配置を決定し、作業の●●●●と、作業の進行状況を監視すること。 5. 工事現場内の●●●●をすること。 <p>作業主任者氏名 <u>低住 協男</u></p>		<p>・作業箇所 ・安全通路</p>
保険開始日	平成〇〇年〇月〇日														
保険期間	〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇-〇〇〇														
事業期間	平成〇〇年〇月〇日から 平成〇〇年〇月〇日まで														
保険加入者の住所氏名	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 株式会社 〇〇〇〇														
注文者の氏名	●●部 様														
事業主代理人の氏名	低住 ●子														

是正内容

2 仮設・敷地内部 《全体のイメージ、きれい・きたない》

① 廃棄物の集散状態 <input type="checkbox"/>	② 仮設電気の状態 <input type="checkbox"/>	③ 仮設BOXからの配線 <input type="checkbox"/>	④ 仮設トイレの状態 <input type="checkbox"/>
<p>・分別 ・廃棄物保管場所表示看板</p>	<p>・漏電遮断器 ・アース ・責任者表示</p>	<p>・配線経路 ・行先表示</p> <p>安全性・作業性を考慮して設置</p>	<p>・設置方法 ・汚れ ・手洗所</p>

是正内容

⑤ 仮設水道の設置状況 <input type="checkbox"/>	⑥ 近隣への配慮 <input type="checkbox"/>	⑦ 保安ボックスの設置 <input type="checkbox"/>	⑧ 熱中症対策（夏期） <input type="checkbox"/>
		<p>・消火器 ・救急品 ・灯具</p>	<p>・水分補給 ・塩分補給</p>

是正内容

3 工具類 《工具類の点検はプラグ、エアホースを抜いた状態で行う》

① 丸のこの状態 <input type="checkbox"/>	② グラインダの状態 <input type="checkbox"/>	③ 脚立等の状態 <input type="checkbox"/>	④ 釘打機 <input type="checkbox"/>
<p>・コード ・安全カバー</p>	<p>・覆い ・砥石 ・コード</p>		

是正内容

4 保護具

① ヘルメットの着用 <input type="checkbox"/>	② 安全帯の着用・使用 <input type="checkbox"/>	③ 安全靴の着用 <input type="checkbox"/>	④ 服装・保護メガネ等着用 <input type="checkbox"/>
<p>・あごひも ・ヘッドバンド</p>		<p>・滑りにくい靴を選ぶ</p>	<p>・長袖が基本</p> <p>・工具使用時の保護メガネ着用</p>

是正内容

5 外部足場 《一側足場、二側足場、だき足場、手すり先行》

<p>①積載荷重の表示 <input type="checkbox"/></p>	<p>②敷板敷盤 <input type="checkbox"/></p> <p>・全箇所敷盤を設置</p>	<p>③根がらみ <input type="checkbox"/></p> <p>・できるだけ低い位置 (50cm以下)</p>	<p>④筋かい・幅木 <input type="checkbox"/></p>
--	--	--	---

是正内容

<p>⑤控・壁つなぎ・圧縮材 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑥メッシュシート (4面足場の場合のみ) <input type="checkbox"/></p>	<p>⑦昇降階段 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑧手すりの高さ・中さん <input type="checkbox"/></p>
---	--	---------------------------------------	---

是正内容

<p>⑨親 綱 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑩軒上手すりと建地間隔 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑪幅木・建物との離れ <input type="checkbox"/></p>	<p>⑫火 打 <input type="checkbox"/></p> <p>・火打は各コーナーに設置 1.8m以上</p>
--------------------------------------	---	--	---

是正内容

<p>⑬屋根足場 <input type="checkbox"/></p> <p>・6/10の勾配、幅 20cm以上の作業床</p>	<p>⑭作業床すきま・幅 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑮防護管の設置 <input type="checkbox"/></p> <p>・必要に応じて防護管を設置</p>	
--	---	--	--

<p>⑯足場未復旧箇所の有無 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑰立入禁止区域の表示 <input type="checkbox"/></p>	<p>⑱建物の出入口上部の落下防止措置 <input type="checkbox"/></p>
---	--	--

是正内容

6 建物内部 《内部のイメージ、きれい・きたない》

<p>①開口部等の措置 <input type="checkbox"/></p>	<p>②柱・床等の養生 <input type="checkbox"/></p>	<p>③工具等の整理・整頓 <input type="checkbox"/></p>	<p>④昇降設備の設置 <input type="checkbox"/></p>
--	--	--	--

是正内容